1 **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD BASADO EN LA VERIFICACIÓN POR UNIDAD**

2 Equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas.
Anexo IX (Módulo G) de la Directiva 2014/34/UE.

3 Número de Certificado **LOM 16ATEX8079X** edición **0**

4 Producto Armario presurizado
Modelo PEPPEX806030X, nº de serie PV1617-00161-1A/ 2016

5 Fabricante Delvalle Global Solutions, S.L.U.

6 Dirección Paso el Prao, 6.
01320 – Oyón - Álava
ESPAÑA

7 Este equipo o sistema de protección y sus variantes eventualmente aceptadas está descrito en el anexo del presente certificado y en los documentos descriptivos citados en dicho anexo.

8 El Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), Organismo Notificado bajo la referencia nº 0163, conforme al artículo 17 de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, certifica que este equipo o sistema de protección es conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseño y construcción de equipos y sistemas destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas, indicados en el Anexo II de la Directiva.
La verificaciones y ensayos se recogen en el protocolo confidencial **LOM 16.643 DP**

9 El cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud está basado en la conformidad a los siguientes documentos:

- Normas **EN 60079-0:2012/A11:2013** **EN 60079-2:2014** **EN 60079-11:2012**

excepto en aquellos requisitos enumerados en el apartado 18 del anexo.

10 Si el signo X aparece después del número de certificado indica que este material o sistema de protección está sometido a las condiciones especiales de utilización que figuran en el anexo del presente certificado.

11 Este Certificado de Conformidad basada en la verificación por unidad se refiere únicamente al diseño y construcción del equipo o sistema de protección especificado, conforme a la Directiva 2014/34/UE. Podrán ser aplicables exigencias suplementarias de esta Directiva para la fabricación y suministro de este equipo o sistema de protección. Éstas no están cubiertas por este certificado.

12 El marcado del equipo o sistema de protección deberá incluir, entre otras indicaciones relevantes, lo siguiente:

Ex II 2(1)G Ex px [ia Ga] IIC T4 Gb
tp = 6 min

Getafe

RCPCER 25.10

Responsable del Comité de Certificación

ENAC CERTIFICACIÓN Nº OC-P227
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ENSAYOS E INVESTIGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS Y MINERÍA
(Real Decreto 334/1992 de 3 de Abril - BOE 1992-04-29)
Eric Kandel, 1 – 28906 GETAFE (MADRID) • (34) 91 4421366 • (34) 91 4419933 • lom@lom.upm.es